
Industrial
Control Systems

RRC-O/005

Jednotka vzdálených V/V s protokolem CANopen DS 401

- **16 × číslicový výstup bez GO, 48 V ss.**
- **Měření napájecího napětí**
- **1 × CAN s GO, zřetězení konektorů**
- **Napájení 48 V ss.**
- **Konstrukce dle ČSN EN 50155**



TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslicové výstupy (MOS)	16 × 48 V ss.
Napájecí svorky	16 × samostatná
Spínaný proud	Max. 4 A / výstup
Celkový spínaný proud	Max. 32 A
Odolnost proti zkratu	Ano
Odolnost proti přepólování	Ano
Galvanické oddělení	Ne
Indikace	2 × 16 LED na předním panelu
Přípojné místo	4 × WAGO 769-108/021-000
Rozhraní CAN	1 ×
Komunikační protokol	CANopen DS 401
Galv. oddělení / izolační pevnost *)	Ano, 600 V stř. / 1 minuta
Zakončení linky **)	Externí
Přípojné místo	2 × D-sub DE9 (zřetězení), UNC4-40
Konfigurace	Modulem RRC-KM
Napájení	33,6 V až 60 V ss.
Maximální odběr ***)	0,05 A při 48 V ss.
Přípojné místo	WAGO 769-103/021-000
Ostatní	
Krytí	IP30
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až 70 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Montáž	Na DIN lištu 35 mm
Hmotnost	1,25 kg
Rozměry (š × v × h)	(170 × 111 × 108) mm

*) Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí.
) Pro zakončení linky CAN lze použít zakončovací moduly AMiT, typ **RRC-TRM/A nebo **RRC-TRM/B**.
***) Bez vstupů/výstupů.

OBJEDNACÍ ÚDAJE


RRC-O/005	Jednotka vzdálených V/V s protokolem CANopen DS 401, protikusy konektorů WAGO, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
RRC-KM	Konfigurační modul, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
RRC-TRM/A	Zakončovací modul pro CAN – zásuvka, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace

AMiT, spol. s r.o., Naskové 1100/3, 150 00 PRAHA
Tel.: +420 222 780 100, 222 781 516, Fax: +420 222 782 297
e-mail: amit@amit.cz

Technická podpora: support@amit.cz
Tel.: +420 549 210 276, 549 210 403
www.amit.cz/support

IČ: 45316015, DIČ: CZ45316015, Bank. spojení: KB Praha centrum, č.ú.: 650 949-111-0100
AMiT, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7535.

DOPORUČENÁ ZNAČKA



VÝZNAM SVOREK


Svorka	Konektor	Označení	Význam
1	X1	DO01	Číslicový výstup bez GO
2		V+01	Napájení výstupu DO01
3		V+02	Napájení výstupu DO02
4		DO02	Číslicový výstup bez GO
5		DO03	Číslicový výstup bez GO
6		V+03	Napájení výstupu DO03
7		V+04	Napájení výstupu DO04
8		DO04	Číslicový výstup bez GO
9	X2	DO05	Číslicový výstup bez GO
10		V+05	Napájení výstupu DO05
11		V+06	Napájení výstupu DO06
12		DO06	Číslicový výstup bez GO
13		DO07	Číslicový výstup bez GO
14		V+07	Napájení výstupu DO07
15		V+08	Napájení výstupu DO08
16		DO08	Číslicový výstup bez GO
17	X5	DO09	Číslicový výstup bez GO
18		V+09	Napájení výstupu DO09
19		V+10	Napájení výstupu DO10
20		DO10	Číslicový výstup bez GO
21		DO11	Číslicový výstup bez GO
22		V+11	Napájení výstupu DO11
23		V+12	Napájení výstupu DO12
24		DO12	Číslicový výstup bez GO
25	X6	DO13	Číslicový výstup bez GO
26		V+13	Napájení výstupu DO13
27		V+14	Napájení výstupu DO14
28		DO14	Číslicový výstup bez GO
29		DO15	Číslicový výstup bez GO
30		V+15	Napájení výstupu DO15
31		V+16	Napájení výstupu DO16
32		DO16	Číslicový výstup bez GO
33	X7	PE	Kostra modulu
34		GND	Napájení, zem
35		V+	Napájení, 48 V ss.

Industrial
Control Systems


RRC-O/005

Jednotka vzdálených V/V s protokolem CANopen DS 401

UMÍSTĚNÍ SVOREK



MECHANICKÉ ROZMĚRY



AMiT, spol. s r.o., Naskové 1100/3, 150 00 PRAHA
Tel.: +420 222 780 100, 222 781 516, Fax: +420 222 782 297
e-mail: amit@amit.cz

Technická podpora: support@amit.cz
Tel.: +420 549 210 276, 549 210 403
www.amit.cz/support

IČ: 45316015, DIČ: CZ45316015, Bank. spojení: KB Praha centrum, č.ú.: 650 949-111-0100
AMiT, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7535.